

## 第1号様式

## 主要事業の進行状況報告書

令和5年3月31日

事業概要	1 水道局	管路の耐震化																							
	<p>昭和40年代以前に布設した耐震性の低い取替困難管<sup>*1</sup>等の古い水道管については、これまで計画的に取替を進めてきた結果、材質的に耐震性に優れたダクタイル鋳鉄管への取替をほぼ完了している。</p> <p>この過程において、平成10年度からは、抜け出し防止機能を有する耐震継手管を全面的に採用し、更なる耐震性の強化に努めている。</p> <p>さらに、都の被害想定を受け、より効果的に断水被害を軽減するため、現在、首都中枢機関、救急医療機関、避難所及び主要な駅等への供給ルートや、液状化等により被害が大きいとされる地域について、優先的に耐震継手化を行うなど、耐震化を一層推進している。</p> <p>※1 取替困難管 取替困難箇所に残存する管で、昭和40年代前半までに布設した、内面がライニングされていない鋳鉄管や布設年度の古い鋼管で、強度が低く破損による漏水や濁り水の原因となる管</p>																								
これまでの経過	[管路の耐震化経過]																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成10年度</td><td>抜け出し防止機能を有する耐震継手管を全面採用</td></tr> <tr> <td>平成22年度</td><td>「水道管路の耐震継手化緊急10カ年事業」により、取替計画を大幅に前倒しして、震災対策を強化</td></tr> <tr> <td>平成25年度</td><td>東日本大震災や都の被害想定を踏まえた「水道管路の耐震継手化10カ年事業」により、一層効果的に断水被害を軽減</td></tr> <tr> <td>令和4年度</td><td>首都中枢機関、救急医療機関、避難所及び主要な駅等への供給ルートの耐震継手化が概成</td></tr> </tbody> </table>			事業内容	平成10年度	抜け出し防止機能を有する耐震継手管を全面採用	平成22年度	「水道管路の耐震継手化緊急10カ年事業」により、取替計画を大幅に前倒しして、震災対策を強化	平成25年度	東日本大震災や都の被害想定を踏まえた「水道管路の耐震継手化10カ年事業」により、一層効果的に断水被害を軽減	令和4年度	首都中枢機関、救急医療機関、避難所及び主要な駅等への供給ルートの耐震継手化が概成													
	事業内容																								
平成10年度	抜け出し防止機能を有する耐震継手管を全面採用																								
平成22年度	「水道管路の耐震継手化緊急10カ年事業」により、取替計画を大幅に前倒しして、震災対策を強化																								
平成25年度	東日本大震災や都の被害想定を踏まえた「水道管路の耐震継手化10カ年事業」により、一層効果的に断水被害を軽減																								
令和4年度	首都中枢機関、救急医療機関、避難所及び主要な駅等への供給ルートの耐震継手化が概成																								
現在の進行状況	[管路の耐震化状況]																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和3年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管路の耐震継手率</td><td>48%</td></tr> <tr> <td rowspan="2">重要施設への供給ルートの 耐震継手率</td><td>首都中枢・救急医療機関等</td><td>99%</td></tr> <tr> <td>大規模救出救助活動拠点等</td><td>98%</td></tr> <tr> <td rowspan="2">避難所</td><td>中学校</td><td>99%</td></tr> <tr> <td>小学校</td><td>93%</td></tr> <tr> <td rowspan="2">主要な駅</td><td>大学・高等学校・公民館等</td><td>87%</td></tr> <tr> <td>一日当たりの乗車人数(20万人超)</td><td>87%</td></tr> <tr> <td rowspan="2">東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場等</td><td>一日当たりの乗車人数(10万人超20万人以下)</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場等</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>			令和3年度	管路の耐震継手率	48%	重要施設への供給ルートの 耐震継手率	首都中枢・救急医療機関等	99%	大規模救出救助活動拠点等	98%	避難所	中学校	99%	小学校	93%	主要な駅	大学・高等学校・公民館等	87%	一日当たりの乗車人数(20万人超)	87%	東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場等	一日当たりの乗車人数(10万人超20万人以下)	80%	東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場等
	令和3年度																								
管路の耐震継手率	48%																								
重要施設への供給ルートの 耐震継手率	首都中枢・救急医療機関等	99%																							
	大規模救出救助活動拠点等	98%																							
避難所	中学校	99%																							
	小学校	93%																							
主要な駅	大学・高等学校・公民館等	87%																							
	一日当たりの乗車人数(20万人超)	87%																							
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場等	一日当たりの乗車人数(10万人超20万人以下)	80%																							
	東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場等	100%																							
見今通後しの	断水被害をより効果的に軽減するため、断水率が高い取替優先地域を、区市町単位から、よりきめ細かい二百五十メートル四方の区域に設定して耐震継手化を実施するなど、今後も本事業を推進していく。																								
問合せ先 水道局 給水部 配水課		電話 03-5320-6465																							